



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

AT TİP İNCELEME BELGESİ

Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) EK-3 Madde 5

| | |
|-------------------------------|--|
| Belge No. | : 1783-BED-034 |
| Proje No. | : 177-11/214083 |
| AT PIN | : 1783 CM 34 |
| Başvuran/Üretici | : Adarad Döküm Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. |
| Marka | : Adarad |
| Tip/Model Gösterimi | : GT Model (Bkz. Ek) |
| Ürün Tanımı | : Dökme Demir Dilimli, Gaz Yakıtlı, Yatay 3 Geçişli, 6 atü İşletme Basıncılı, Sıcak Su Kazanları |
| Cihaz Kategorileri | : II _{2H3B/P} , II _{2H3+} , II _{2E3B/P} |
| Hedef Ülkeler | : TR, BE, DE, ES, GB, GR, IE, IT |
| Referans Standardlar | : EN 303-1:1999 EN 303-1/A1:2003 EN 303-3:1998 EN 303-3:1998/A2:2004 EN 303-3:1998/AC:2006 |
| Uygunluk Değerlendirme Raporu | : 177-BED-16/2011-05 |
| Veriliş Tarihi | : 22.06.2011 |



Mukadder İLHAN
Direktifler Müdürü
Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanlığı

ANKARA, 23.09.2011

Bu belge Eki ve "TSE - Onaylanmış Kuruluş Numarası 1783" mührü ile geçerlidir.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

EK

BELGE NO: 1783-BED-034

| Kazan Tipi | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Standard Kazan |
| <input type="checkbox"/> | Düşük Sıcaklık Kazanı (veya sıvı yakıtlı yoğuşmalı kazanlar) |
| <input type="checkbox"/> | Gaz Yoğuşmalı Kazanlar |

| Ürünün Kullanım Amacı : | |
|---|---|
| Isıtma | |
| Çıkış Gücü (kW) | 275.200 kcal/h – 325.000 kcal/h |
| Ortalama Kazan Suyu Sıcaklığı (°C) | 70 °C |
| Yakıt Tipi | Gaz <input checked="" type="checkbox"/> Sıvı <input type="checkbox"/> |
| Ürünün Tanımı : | |
| Dökme Demir Dilimli, Gaz Yakıtlı, Yatay 3 Geçişli, 6 atü İşletme Basıncılı, Sıcak Su Kazanları | |

| Ürünün Versiyonları | Versiyonun Tipe Göre Farklılıkları | Enerji Performansı |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|
| GT8 | 275.200 kcal/h | * |
| GT9 | 325.000 kcal/h | * |

| DENEY RAPORU NO. & TARİH | DAYANAK | AÇIKLAMA |
|--------------------------------|----------------------------------|----------|
| 91492 & 08-10 91604 & 08-10 | EN 303-1:1999 & EN 303-3:1998 | |

AT Tip İncelemesine Konu Olan Kazan Tipi İçin Temin Edilen Teknik Döküman Listesi

[Kavramsal Tasarımlar ve Üretim Çizimleri ve Parçaların, Kısmi Montaj Diyagramları, Gaz ve Elektrik Kontrol Sistemi Şematik Diyagramları, Devreler vb.]

| Ekli Teknik Doküman Listesi | Teknik Dokümanın Referansı |
|---------------------------------|--|
| Temel Gereklere Uygunluk Raporu | 177-BED-16/2011-05 |
| Teknik Resimler | Resim No: GT 4100, GT 8100, GT 1100, GTGT 9100 A, GT 8000, GT 1000, GT 2000, GT 3000, GT 0100 |

